

Biała Podlaska 2022.03.07.

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na dostawę 5 sztuk kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych. Nr sprawy 3.PN.D.22.

Pytanie.

Czy oferowane węzły ciepłne mają być wyposażone w siłowniki z funkcją bezpieczeństwa oraz termostat-ogranicznik temperatury w module c.o. i c.t. ?

Odpowiedź.

Zamawiający informuje, iż należy zastosować siłowniki z funkcją bezpieczeństwa oraz termostatem STW na obiegach CWU, CO i CT.



Centrala: 83-342-55-98
Sekretariat: 83-342-58-99
Fax: 83-342-59-88
e-mail: sekretariat@pecbp.pl
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154
Wysokość kapitału zakładowego 14 217 500,00 zł.
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010