

Biała Podlaska 16.06.2020.

### Pytania i odpowiedzi do sprawy 9.PN.D.20

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rur produkowanych metoda nieciągłą z barierą dyfuzyjną wykonaną z folii aluminiowej umieszczanej w rurze osłonowej HDPE (folia aluminiowa umieszczona pomiędzy warstwami polietylenu)?

Odpowiedź.

Tak

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rur produkowanych metodą nieciągłą gdzie skuteczną barierą dyfuzyjną stanowi pogrubienie ścianek rur osłonowych HDPE tj. wyrobów preizolowanych objętych procedurą patentową, dla których podstawę pozytywnej oceny właściwości użytkowych stanowi Krajowa Ocena Techniczna?

Odpowiedź.


Nie.

#### Pytanie 3

Czy wymóg posiadania współczynnika przewodności cieplnej  $\lambda \leq 0,024$  W/m\*K dotyczy wyłącznie rur produkowanych metodą Conti (nie dotyczy rur z bariera dyfuzyjną produkowanych metoda nieciągłą)?

Odpowiedź.

Tak.



PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.  
w Białej Podlaskiej

CZŁONEK ZARZĄDU  
Sebastian Paszkowski



Centrala: 83-342-55-98  
Sekretariat: 83-342-58-99  
Fax: 83-342-59-88  
e-mail: sekretariat@pecbp.pl  
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339  
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,  
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154  
Wysokość kapitału zakładowego 14 117 500,00 zł.  
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej  
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010