

Biała Podlaska, 23.03.2020 r.

### Pytania i odpowiedzi do sprawy nr 6/PN/D/20

#### Pytanie 1

Czy zapis „rury preizolowane nie mogą posiadać pierścieni dystansowych” ma zastosowanie tylko dla rur produkowanych metoda ciągłą?

**Odpowiedź : TAK**

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rur produkowanych metodą nieciągłą z barierą dyfuzyjną wykonaną z folii aluminiowej umieszczonej w rurze osłonowej HDPE (folia aluminiowa umieszczona pomiędzy warstwami polietylenu)?

**Odpowiedź : TAK**

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rur produkowanych metodą nieciągłą , gdzie skuteczną barierą dyfuzyjną stanowi pogrubienie ścianek rur osłonowych HDPE, tj. wyrobów preizolowanych objętych procedurą patentową, dla których podstawę pozytywnej oceny właściwości użytkowych stanowi Krajowa Ocena Techniczna?

**Odpowiedź : Nie**

#### Pytanie 4

Czy wymóg posiadania współczynnika przewodności cieplnej  $\lambda \leq 0,024$  W/mK dotyczy wyłącznie rur produkowanych metodą Conti (nie dotyczy rur z barierą dyfuzyjną produkowanych metodą nieciągłą)?

**Odpowiedź : TAK**

#### Pytanie 5

Na schemacie , w miejscu włączenia do ist. s.c. DN80/160 zaprojektowano wcinę na zimno z mufami siodłowymi – odgałęzienie równoległe. W związku z dopuszczeniem możliwości zaoferowania materiałów równoważnych, czy w miejsce w/w materiałów dopuszczają Państwo:

- a) Zastosowanie prefabrykowanego trójnika równoległego DN 80/32 wraz z kompletem złącz?

**Odpowiedź : TAK**

- b) Zastosowanie w miejscu przecięcia się trasy odgałęzienia z głównym rurociągiem ( w odległości ok. 3,4m od wirtualnego pkt. stałego) prefabrykowanego trójnika wznosnego (prostopadłego) DN 80/32?



Centrala: 83-342-55-98  
Sekretariat: 83-342-58-99  
Fax: 83-342-59-88  
e-mail: sekretariat@pecbp.pl  
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339  
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,  
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154  
Wysokość kapitału zakładowego 14 117 500,00 zł.  
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej  
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010

**Odpowiedź : Nie**

- c) Zastosowanie w odległości ok. 3,4m od wirtualnego pkt. stałego prostopadłego trójkąta TPE 80(160)/32(125) zgrzewanego elektrycznie (na zasilaniu) oraz trójkąta TPE 80(160)/32(110) zgrzewanego elektrycznie (na powrocie) wraz z prefabrykowanymi kolanami odgałęźnymi TPE –K-32(125)/45° i TPE –K-32(125)/45° ?

**Odpowiedź : Nie**

- d) Zastosowanie w odległości ok. 3,4m od wirtualnego pkt. stałego prostopadłego trójkąta TPE 80(160)/32(125) na zasilaniu oraz trójkąta TPE 80(160)/32(110) na powrocie – Korpusu trójkąta HDPE niesieciowanego radiacyjnie wraz z kompletem taśm termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie, z prefabrykowanymi kolanami odgałęźnymi TPE –K-32(125)/45° i TPE –K-32(110)/45° ?

**Odpowiedź : Nie**

PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.  
w Białej Podlaskiej

PREZES Zarządu  
*Franciszek Afaltowski*