

Biała Podlaska 2019.03.08.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu dostawy kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych - nr sprawy 8/PN/D/2019.

Pytanie.

Prośba o wyrażenie zgody na zastosowanie w węzłach armatury firmy Danfoss oraz siłowników, zaworów regulacyjnych i czujników firmy Danfoss.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w oferowanych węzłach armatury, siłowników, zaworów regulacyjnych oraz czujników firmy Danfoss.

Pytanie.

Czy dopuszczamy możliwość zastosowania wymienników płytowych na c.o. i c.w.u.?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w oferowanych węzłach wymienników płytowych.


PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej

PREZES ZARZĄDU
Franciszek Afaltowski



Centrala: 83-342-55-98
Sekretariat: 83-342-58-99
Fax: 83-342-59-88
e-mail: sekretariat@pecbp.pl
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154
Wysokość kapitału zakładowego 14 117 500,00 zł.
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010

