

Biała Podlaska 2019.03.11.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu dostawy kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych - nr sprawy 8/PN/D/2019.

Pytanie.

Prośba o podanie parametrów doboru dla poszczególnych wymienników c.w.u. pierwszego i drugiego stopnia w układzie szeregowo-równoległym z dwustopniowym podgrzewem c.w.u.

- mocy w kW stopnia pierwszego i drugiego,
- temperatury zasilania i powrotu sieciowego oraz zasilania i powrotu instalacyjnego dla pierwszego stopnia,
- temperatury zasilania i powrotu sieciowego oraz zasilania i powrotu instalacyjnego dla drugiego stopnia.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy parametrów wymienionych w pytaniu. Wykonawca projektując węzły wymiennikowe powinien dokonać niezbędnych obliczeń węzła, tak by uzyskać wymagane parametry wody na „wyjściu” z węzłów. Z reguły udział mocy wymiennika pierwszego stopnia wynosi 50-55% maksymalnej mocy cieplnej na c.w.u.

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.**  
w Białej Podlaskiej

**PREZES ZARZĄDU**  
*Franciszek Afaltowski*



Centrala: 83-342-55-98  
Sekretariat: 83-342-58-99  
Fax: 83-342-59-88  
e-mail: sekretariat@pecbp.pl  
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339  
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,  
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154  
Wysokość kapitału zakładowego 14 117 500,00 zł.  
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej  
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010

