

Biała Podlaska 2019.03.28` .

## Odpowiedź na pytanie

dotyczące ogłoszonego przetargu na dostawę materiałów preizolowanych  
nr sprawy 10/PN/D/2019.

Pytanie.

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie dla wszystkich zadań złącz termokurczliwych typu NTX+M produkowanych przez nasz zakład z mufą sieciowaną radiacyjnie na całej długości z klejem i mastikiem, które umożliwiają wgrzewanie korków w dowolnym miejscu na mufie?

Odpowiedź Zamawiającego.

Nie dopuszczamy. Mufy muszą posiadać dwa otwory wlewowe fabrycznie wykonane w miejscu niesieciowanym, z wtapianymi korkami, podwójne uszczelnienie składające się z kleju i mastyki uszczelniającej

PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.  
w Białej Podlaskiej

PREZES ZARZĄDU  
*Franciszek Afaltowski*



Centrala: 83-342-55-98  
Sekretariat: 83-342-58-99  
Fax: 83-342-59-88  
e-mail: sekretariat@pecbp.pl  
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339  
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,  
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154  
Wysokość kapitału zakładowego 14 117 500,00 zł.  
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej  
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010