

Biała Podlaska 2018.09.07

Odpowiedź na pytanie
związane z ogłoszonym przetargiem na dostawę materiałów preizolowanych.

nr sprawy 26/PN/D/2018

Pytanie 1.

Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie złącz termokurczliwych typu NTX+M sieciowanych radiacyjnie na całej długości, z klejem i mastikiem, produkowanych przez zakład?

Odpowiedź.

Tak. Dopuszczamy zastosowanie złączy termokurczliwych typu NTX+M wymienionych w pytaniu, pod warunkiem posiadania dla przedmiotowych złączy - zgodnie z pkt 6 wymagań szczegółowych dla systemu rur preizolowanych zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia w siwz - pozytywnego wyniku próby skrzyniowej wykonanej wg PN-EN 489 dla min. 1000 cykli.


PROKURENT
Dominik Teszner



Centrala: 83-342-55-98
Sekretariat: 83-342-58-99
Fax: 83-342-59-88
e-mail: sekretariat@pecbp.pl
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154
Wysokość kapitału zakładowego 14 117 500,00 zł.
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010