

Biała Podlaska 2018.09.06

**Odpowiedzi na pytania**  
związane z ogłoszonym przetargiem na dostawę materiałów preizolowanych.

nr sprawy 26/PN/D/2018

Pytanie 1.

Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie dla zadania nr 2 rur preizolowanych z osłoną o średnicy 200mm w miejsce zaprojektowanej średnicy rury osłonowej 180mm?

Odpowiedź.

Tak dopuszczamy. W przypadku oferty rur preizolowanych o średnicy rury osłonowej 200mm należy dostosować pozostałe elementy sieci ciepłowniczej (mufy, kształtki preizolowane itp.) do tej średnicy.

Pytanie 2


Proszę o informację co projektant miał na myśli pisząc w zestawieniu materiałów pozycję puszka pomiarowa?

Odpowiedź.

Puszka pomiarowa rozumiana jako puszka przyłączenia kabli detektora sygnalizacji stanów awaryjnych.

**PROKURENT**

*Donatnik Teszner*



Centrala: 83-342-55-98  
Sekretariat: 83-342-58-99  
Fax: 83-342-59-88  
e-mail: sekretariat@pecbp.pl  
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339  
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,  
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154  
Wysokość kapitału zakładowego 14 117 500,00 zł.  
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej  
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010