

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o parametrach określonych w specyfikacji - włóknina poliestrowa 250g/m², zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 4000g/m², max. siła rozciągająca na pasku 50mm wzdłuż i w poprzek 1000/1000N, wydłużenie przy max. sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek 45/45%, giętkość w obniżonych temperaturach - 30 stopni C, GRUBOŚĆ 5,2mm ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.