

Biała Podlaska 2019.03.26.

**Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia**  
ogłoszonego przetargu na dostawę materiałów preizolowanych  
nr sprawy 10/PN/D/2019.

Zmianie ulega zapis w punkcie III –opis przedmiotu zamówienia – „Wymagania szczegółowe dla systemu rur preizolowanych”.

Nowy zapis brzmi:

- Współczynnik przewodności cieplnej dla nowego zespołu rurowego rur CONTI  $\lambda \leq 0,024 \text{ W/m} \cdot \text{K}$  mierzony w temperaturze  $+50^\circ\text{C}$  przy gęstości pianki  $\geq 60 \text{ kg/m}^3$  – potwierdzony badaniem przeprowadzonym przez niezależny, akredytowany Instytut Badawczy.
- Współczynnik przewodności cieplnej dla nowego zespołu rurowego rur produkowanych metodą nieciągłą  $\lambda \leq 0,027 \text{ W/m} \cdot \text{K}$  mierzony w temperaturze  $+50^\circ\text{C}$  przy gęstości pianki  $\geq 60 \text{ kg/m}^3$  – potwierdzony badaniem przeprowadzonym przez niezależny, akredytowany Instytut Badawczy.

**PROKURENT**

*Janina Gajda*



Centrala: 83-342-55-98  
Sekretariat: 83-342-58-99  
Fax: 83-342-59-88  
e-mail: sekretariat@pecbp.pl  
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339  
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,  
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154  
Wysokość kapitału zakładowego 14 117 500,00 zł.  
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej  
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010

*Janina Gajda*