

Biała Podlaska 2018.06.18.

ZMIANA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH RUR PREIZOLOWANYCH

w opisie przedmiotu zamówienia postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy (budowy) sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w obrębie stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej przy ul. Artyleryjskie - nr sprawy 11/PN/RB/2018.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę wymagań dotyczących rur preizolowanych:

-do budowy sieci ciepłowniczej stosować rury preizolowane bez bariery antydyfuzyjnej o współczynniku przewodności cieplnej dla nowego zespołu rurowego TI $\lambda \leq 0,029 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ mierzonego w temperaturze $+50^{\circ}\text{C}$ przy gęstości pianki $\leq 60\text{kg/m}^3$ – potwierdzonego badaniem przeprowadzonym przez niezależny, akredytowany Instytut Badawczy.

Z poważaniem.

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Aleksander Kumpa



Centrala: 83-342-55-98
Sekretariat: 83-342-58-99
Fax: 83-342-59-88
e-mail: sekretariat@pecbp.pl
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154
Wysokość kapitału zakładowego 13 973 000,00 zł.
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010

Stuz