

Biała Podlaska 19.03.2021r

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych zgodnie z załączonymi schematami montażowymi oraz zestawieniami materiałów”. Numer sprawy: 6.PN.D.21.

Pytanie.

W nawiązaniu do SIWZ w części dotyczącej Wymagań szczegółowych dla systemu rur preizolowanych- pkt.6 – Zespół złącza- Zamawiający wymaga aby zespół złącza spełniał wymagania normy EN489:2009. Obecnie obowiązującą normą jest PN-EN 489-1:2020 (EN 489-1:2019), w której szczegółowo określono metodę badań w skrzyni z piachem oraz wskazano ilość cykli w pkt. 5.2.5 w ilości 100 cykli. Jednocześnie Zamawiający w odpowiedzi na pytanie jednego z Wykonawców oznajmił iż „wymaga, aby wszystkie materiały objęte przedmiotem zamówienia odpowiadały aktualnie obowiązującym normom w szczególności PN-EN 489-1:2020 (EN 489-1:2019) a na dowód spełnienia wymogów wymaga przedłożenia badań zespołu złącza na 1000 cykli przemieszczeń”. Odpowiedź Zamawiającego stoi w sprzeczności z wymaganiami dotyczącymi badań muf zgodnie z najaktualniejszą wersja normy PN-EN 489-1:2020 (EN 489-1:2019), w której wskazano ilość cykli równą 100. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów dotyczących przedłożenia badań na 1000 cykli (ponadnormatywnych), na przedłożenie badań wykonanych zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy PN-EN 489-1:2020 (EN 489-1:2019).

Odpowiedź na pytanie.

Zamawiający wymaga aby zespół złącza spełniał wymagania aktualnie obowiązujących norm oraz wymagania określone w pkt 6 wymagań szczegółowych dla systemu rur preizolowanych zamieszczonym w siwz, przy czym Zamawiający dopuszcza przedłożenie badań zespołu złącza na 1000 cykli przemieszczeń wykonanych wg normy PN-EN 489 :2009.

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej

PREZES ZARZĄDU
Sebastian Paszkowski



Centrala: 63-342-55-98
Sekretariat: 63-342-58-99
Fax: 63-342-59-88
e-mail: sekretariat@pecbp.pl
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154
Wysokość kapitału zakładowego 14 117 500,00 zł.
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010