

Biała Podlaska, 08.03.2018 r.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację Zadania: Kontrakt na roboty R-1 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej – nr sprawy PECBP/3/PN/RB/2018 wpłynęło następujące zapytanie:

1. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 9, gdzie Zamawiający dopuścił kotły leżące dwuciągowe, chcieliśmy zapytać się czy Zamawiający dopuszcza kotły pionowe dwuciągowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający zmienia PFU poprzez wykreślenie słów "pionowy trzyciągowy". Zamawiający nie określa typu wymiennika (płomieniówkowy czy wodnorurkowy). Wymaga by był to kocioł wodny wysokoparametrowy o ciśnieniu ruchowym 1,6MPa, maksymalnej temperaturze wody 150°C oraz sprawności minimum 85% w zakresie obciążeń 70-100%. Niezależnie od konstrukcji wymiennika kocioł winien charakteryzować się wysoką dyspozycyjnością (co jest związane z minimalizacją koniecznych czynności obsługowych) oraz wraz z instalacją oczyszczania spalin winien spełniać wymagania dyrektywy MCP.

Niemniej Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji, których zabudowa wymagałaby zmiany posiadanego przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.



PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Aleksander Kompa