



Biała Podlaska, 08.03.2018 r.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację Zadania: Kontrakt na roboty R-1 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej – nr sprawy PECBP/3/PN/RB/2018 wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie odgazowania termicznego zamiast katalitycznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający wymaga zastosowanie odgazowywacza katalitycznego.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU  
*Aleksander Kompa*