

Biała Podlaska, 08.03.2018 r.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację Zadania: Kontrakt na roboty R-1 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej – nr sprawy PECBP/3/PN/RB/2018 wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy można zmienić pozycję ruchomej podłogi dla kotła 12 MW – skrócić odległość redlera, przy zachowaniu odpowiedniego czasu magazynowania paliwa?
2. Na planie zagospodarowania widać, że popiół z rusztu oraz popiół lotny trafiają do tego samego kontenera?
3. Kto jest dostawcą kontenera?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający, co do zasady wyraża zgodę na zmianę lokalizacji ruchomej podłogi, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie pociągała za sobą konieczności zmian pozwolenia na budowę. Zamawiający zwraca uwagę na możliwą kolizję z siecią podziemną, której wystąpienie może nastąpić przy zmianie lokalizacji podłogi.
2. Tak - popiół z rusztu oraz popiół lotny trafiają do tego samego kontenera.
3. Wykonawca ma dostarczyć dwa kontenery.

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.



PREZES ZARZĄDU
Aleksander Kompa