



Biała Podlaska, 08.03.2018 r.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację Zadania: Kontrakt na roboty R-1 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej – nr sprawy PECBP/3/PN/RB/2018 wpłynęło następujące zapytanie:

1. W związku z udziałem w postępowaniu zwracam się z prośbą o wyjaśnienie ile agregatów prądotwórczych wchodzi w zakres tego zadania?

Przedmiar mówi o jednym na każdy z etapów. Z opisu II etapu wynika, że należy zakupić tylko agregat o mocy 704kW/880 kVA.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. W zakres zamówienia wchodzi zakup i montaż jednego agregatu o mocy 704 kW/880 kVA (etap/zadanie II).

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Kompa