

Biała Podlaska, 14.03.2018 r.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację Zadania: Kontrakt na roboty R-1 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej – nr sprawy PECBP/3/PN/RB/2018 wpłynęło następujące zapytanie:

1. Uprzejmie proszę o podanie nazw producentów urządzeń istniejących instalacji teletechnicznych (p.poż, CCTV, KD, inne), w celu ich rozbudowy i doboru odpowiednich urządzeń dla kotłowni biomasowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

2. Zamawiający informuje, że na ciepłowni K-1 nie funkcjonuje teletechniczna instalacja p.poż. W przypadku instalacji CCTV posiadamy system kamer IP 2Mpix „HIKVISION” – wewnętrzne oraz zewnętrzne (w obudowach IP65), rejestrator 16 kanałowy IP „HIKVISION” (wskazane drugie tyle kanałów i 4TB), switch POE4 „FIBREIN”, aktywne konwertery (typu: VOSAF1NHD) na „skrętkach” UTP. Instalacja wykonana jest kablami światłowodowymi oraz tradycyjną „skrętką”. W budynku ciepłowni istnieje instalacja oświetlenia awaryjnego na napięcie stałe 110V (akumulatory zasadowe).

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Aleksander Kompa