

Biała Podlaska, 20.03.2018 r.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację Zadania: Kontrakt na roboty R-1 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej – nr sprawy PECBP/3/PN/RB/2018 wpłynęło następujące zapytanie:

1. Na stronie Zamawiającego nie zamieszczono kompletnego projektu na węzeł cieplny zasilający instalacje c.o. i c.t.1 (w ciepłowni 5MW) oraz c.t.2 (w ciepłowni 12 MW). Materiały zostały wymienione tylko z nazwy, nie podano żadnego doboru urządzeń, wielkości, rozmiarów, typów itp.

Proszę o informacje czy Zamawiający posiada kompletny projekt, a jeżeli nie to w jaki sposób wycenić węzeł cieplny zasilający c.o., c.t.1 i c.t.2

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający zamieścił całą posiadaną dokumentację projektową – projekty budowlane. Wymienione węzły cieplne dotyczą zapotrzebowania projektowanej ciepłowni i powinny być zaprojektowane w ramach projektów wykonawczych. Przedsięwzięcie realizowane będzie bowiem w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Kompa