

Biała Podlaska, 20.03.2018 r.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację Zadania: Kontrakt na roboty R-1 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej – nr sprawy PECBP/3/PN/RB/2018 wpłynęły następujące pytania:

1. Program Funkcjonalno Użytkowy str. 71 tabela , Parametry paliwa (biomasy) jako warunki gwarancyjne: Czy Zamawiający może potwierdzić, że:

Zawartość azotu (N) w paliwie jest mniejsza niż 0,25 [% masy suchej substancji, (paliwa)]

Zawartość siarka (S) w paliwie jest mniejsza niż 0,02 [% masy suchej substancji, (paliwa)]

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający nie określił maksymalnej zawartości azotu i siarki w paliwie, a więc nie może potwierdzić zaproponowanych przez Wykonawcę wartości. W Instalacji spalana będzie typowa, dostępna na rynku biomasa pochodzenia leśnego. Wykonawca według swojej wiedzy i doświadczenia winien zaproponować rozwiązania przystosowane do spodziewanej charakterystyki biomasy dostępnej na rynku polskim.

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Aleksander Kompa