

Biała Podlaska, 27.02.2018 r.

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację Zadania: Kontrakt na roboty R-1 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW + 12 MW) w Białej Podlaskiej – nr sprawy PECBP/3/PN/RB/2018 wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie kotła płomieniówkowego leżącego dwuciągowego, z pneumatycznym systemem oczyszczania (gwarantującym bezproblemową, 6 - miesięczną eksploatację ! ) , jako rozwiązania nowocześniejszego, sprawniejszego i tańszego inwestycyjnie oraz eksploatacyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła płomieniówkowego leżącego dwuciągowego, z pneumatycznym systemem oczyszczania, pod warunkiem, że jego instalacja nie będzie wymagała pozwolenia na budowę. Dodatkowo Zamawiający wprowadza wymóg aby czyszczenie ręczne kotła niezależnie od jego konstrukcji było wymagane nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

**PROKURENT**

*Dominik Teszner*