

Biała Podlaska 2022.03.04.

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na dostawę 5 sztuk kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych. Nr sprawy 3.PN.D.22.

Pytanie.

Czy istnieje możliwość zastosowania w wycenianych węzłach następujących urządzeń:

- zawory odcinające i armaturę produkcji Danfoss
- zawory regulacyjne, siłowniki i czujniki temperatury produkcji Danfoss
- regulator pogodowy produkcji Danfoss

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w oferowanych węzłach zaworów odcinających, armatury i czujników temperatury produkcji Danfoss. Pozostałe urządzenia wymienione w pytaniu należy zastosować takie, jak zostały opisane w warunkach technicznych wykonania węzła (pkt II technologia i akp i a ).