

Biała Podlaska dn. 09.09.2022 r.

**Odpowiedź na pytania dotyczące postępowania przetargowego „Przebudowa sieci ciepłowniczej na 2xDN300, na odcinku od komory K-III-04 do bunkra przy budynku ul. Sidorska 32 i budowa nowej osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN300 od bunkra do ul. Tadeusza Kościuszki w Białej Podlaskiej, zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową i pozwoleniami oraz zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przyłączy ciepłowniczych, z materiałów Wykonawcy” 10.PN.RB.22**

#### **Pytanie**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości dotyczącej metody badania spawów:

- w przedmiarze poz. 115 jest mowa o badaniach ultradźwiękowych połączeń spawanych;
- w STWiOR pkt 5.2.6 str. 16 jest mowa o badaniach radiograficznych – z możliwością zamiany na ultradźwięki za zgodą Inwestora;

Zwracamy się o zgodę na badania ultradźwiękowe połączeń spawanych.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na badania ultradźwiękowe połączeń spawanych.

  
**PROKURENT**

*Ewa Gromysz-Rafalska*