

Biała Podlaska 07.04.2023 r.

**Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie układu ograniczenia mocy wraz z układem automatyki zabezpieczającej kotła WR25 w ciepłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej”**

**Pytanie 1.**

W „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dla postępowania 6.PN.U.23 w punkcie X „WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:” znajduje się wymaganie złożenia „Formularza ofertowego”. Prosimy o wskazanie gdzie można ten formularz znaleźć/otrzymać.

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazał wymagania odnośnie Formularza ofertowego w XIV. 5 SIWZ

**Pytanie 2.**

W zakresie zamówienia jest konieczność wykonania pomiarów energetycznych. Prosimy o uszczegółowienie zakresu tych pomiarów.

**Odpowiedź:** Pomiary należy wykonać w 2 punktach, w celu określania wydajności i sprawności kotła przy 50% i 100% mocy nominalnej kotła.

**Pytanie 3.**

Prosimy o informację w jaki sposób realizowany jest pomiar przepływu przez kocioł i zabezpieczenie od spadku przepływu przez kocioł?

**Odpowiedź:** Kryza pomiarowa z przetwornikiem FOX-CH typ: FKKV33V4LKAYYAA +/- 32kPa. Zabezpieczenia kotła jest realizowane w sterowniku kotła GE Fanuc series 90-30.

**Pytanie 4.**

Czy kocioł jest wyposażony w licznik ciepła i jeżeli tak to czy jest on legalizowany?

**Odpowiedź:** Kocioł nie jest wyposażony licznik ciepła, funkcję licznika pełni przelicznik przepływu Metronic typ FP-3011-1-1 w oparciu o pomiar z kryzy patrz Ad 3.

**Pytanie 5.**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada uzgodnioną i odebraną przez UTD dokumentację automatyki zabezpieczającej dla tego kotła?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji.



Centrala: 83-342-55-98  
Sekretariat: 83-342-58-99  
Fax: 83-342-59-88  
e-mail: sekretariat@pecbp.pl  
www.pecbp.pl

NIP 537-00-01-649, REGON 030124339  
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku,  
VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000086154  
Wysokość kapitału zakładowego 14.217.500,00 zł.  
Bank: Spółdzielczy w Białej Podlaskiej  
Nr konta: 45 8025 0007 0023 8706 2000 0010

**Pytanie 6.**

Jeżeli Zamawiający posiada w/w uzgodnioną przez UTD dokumentację automatyki zabezpieczającej to prosimy o informację:

- a) Czy stan automatyki kotła jest zgodny z tą dokumentacją tzn. czy były wykonywane zmiany nastaw blokad i ostrzeżeń lub nastąpiła wymiana urządzeń automatyki (np. wymiana sterownika kotła, wymiana przetworników pomiarowych, wymiana licznika ciepła, wymiana kryzy pomiarowej, wymiana przetwornic częstotliwości rusztu lub podmuchu)?
- b) Czy były wykonane oraz czy były udokumentowane coroczne sprawdzenia automatyki zabezpieczającej kotła zgodnie z listą kontrolną kotła i/lub instrukcją obsługi automatyki zabezpieczającej?

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

**Pytanie 7.**

Czy automatyka kotła jest podłączona do komputerowego systemu nadrzędnego?

Jeżeli tak, to prosimy o informację jaki to jest system. Czy w zakresie oferenta jest podłączenie zmodernizowanej automatyki zabezpieczającej do systemu nadrzędnego oraz dezaktywacja alarmów i ostrzeżeń dotychczasowej automatyki zabezpieczającej czy też będzie to realizowane we własnym zakresie przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Sterownik kotła jest podłączony do systemu nadrzędnego Asix. Zamawiający zrealizuje zwizualizowanie stanów w systemie nadrzędnym, po stronie oferenta jest wykonanie wszelkich zabezpieczeń oraz sygnalizacji jak również przekazanie listy sygnałów (adresów zmiennych) zamawiającemu, uzgodnionych w UDT.

**Pytanie 8.**

Ze względu na okres świąteczny prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 20.04.2023

**Odpowiedź:** Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 20.04.2023 r.