

**Warunki Techniczne
wykonania kompaktowych węzłów wymiennikowych c.o. + c.w.u. (II stopniowych)
w Białej Podlaskiej**

I. PARAMETRY PRACY WĘZŁÓW

Lp.	Adres		ul. Janowska 64A	ul. Sidorska 51
1	2		3	4
	Liczba węzłów		1 szt.	1 szt.
1.	Sieć miejska:			
	Temp. zas./pow. - LATO	°C	70/35	70/35
	Temp. Zas./pow. - ZIMA	°C	125/65	125/65
	Ciśnienie max	MPa	1,6	1,6
	Wysokość ciśnień zas./pow. - ZIMA	MPa	0,703/0,615	0,778/0,541
	Wysokość ciśnień zas./pow. - LATO	MPa	0,640/0,350	0,646/0,344
2.	Instalacja c.o.			
	Moc	kW	93	229,8
	Temp. zas./pow.	°C	75/60	80/60
	Opory instalacji c.o.	kPa	43,1	38,2
	Ciśnienie max w naczyniu	kPa	400	400
	Ciśnienie statyczne	kPa	146	138
	Pojemność zładu	m ³	1,183	2,6
3.	Instalacja c.w.u.			
	Moc max	kW	121,2	249,6
	Temp. zas./pow.	°C	55/10	55/10
	Ciśnienie max	kPa	600	600
	Opory instalacji c.w.u.	kPa	8	40,1
4.	Typ wymienników	Jad/płytkowe		
	Max. Strata ciśnienia na wymienniku łącznie z króćcami:	kPa		
	- po stronie instalacyjnej		20	20
	- po stronie pierwotnej		30	30
5.	Wielkość stabilizatora c.w.u.	l	150	300

1. Węzeł cieplny projektować w układzie szeregowo-równoległym z dwustopniowym podgrzewem i stabilizatorem ciepłej wody użytkowej - wg załączonego schematu.
2. Stabilizator c.w.u. w wersji emaliowanej (o pojemności podanej w punkcie 5 tabeli „Parametry pracy węzła”), z zabezpieczeniem anodowym. Maksymalna prędkość przepływu w króćcach przyłączeniowych: 3 m/s. Spust wody z zasobnika wyprowadzić bez redukcji średnicy, z wyrzutem w poziomie, z zaworem spustowym poza obrębem zasobnika.
3. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych wykonywać w systemie zamkniętym, zgodnie z PN-B-02414.
4. Stosować pompy elektroniczne jednofazowe: GRUNDFOS lub WILO. Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) nie może przekroczyć wartości 0,23.
5. Stosować armaturę firm: ZETKAMA, NAVAL, VEXVE, BALLOMAX, DZT, DANFOSS.
6. Na powrocie z instalacji wewnętrznej c.o. oraz na zasilaniu wysokich parametrów za zaworami odcinającymi projektować filtroodmulniki.
7. Należy stosować układy filtracji w standardzie minimum 270 oczek/cm², przy czym średnica oczka w sicie filtra musi być <1,0 mm.
8. Do stabilizacji ciśnienia po stronie wysokich parametrów stosować regulatory różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (DPV) firm: SAMSON (typ 46-6), DANFOSS. Przewidzieć wstawki montażowe pod DPV.

9. Do regulacji temperatury stosować układy regulacyjne z elektronicznym regulatorem sterującym firmy SAMSON typu TROVIS z RS-232 lub RS-485, MODBUS oraz możliwością odczytu liczników ciepła po M-bus.
10. Przewidzieć możliwość sterowania pomp obiegowych c.o. i cyrkulacji c.w.u.
11. Stosować siłowniki firm SAMSON, BELIMO z funkcją bezpieczeństwa (zawór zamknięty w przypadku wyzwolenia funkcji awaryjnego zamykania) i termostatem bezpieczeństwa STW.
12. Przewidzieć możliwość okresowej dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
13. Projektować pomiary miejscowe ciśnień i temperatur umożliwiających sprawdzenie prawidłowości pracy poszczególnych urządzeń. Stosować termometry tarczowe.
14. Uzupełnianie ubytków wody w zładzie c.o. projektować stałym przewodem z powrotu wysokich parametrów (włączenie w rurociąg powrotny przed ostatnim zaworem odcinającym na wyjściu z węzła) przy zastosowaniu zaworu stałego ciśnienia liczonego na 1,5 % wydajności pomp obiegowych, z zaworem upustowym liczonym na wydajność zaworu stałego ciśnienia. Ze względów eksploatacyjnych stosować zawory typu: Caleffi, OVENTROP.

II. ELEKTROENERGETYKA

1. Projektować sygnalizację optyczną pracy i awarii pomp w oparciu o sygnalizatory LED.
2. Projektować sterowanie pomp w taki sposób, żeby następował samoczynny powrót do zaprojektowanej pracy po zaniku napięcia.
3. Instalację elektryczną projektować w oparciu o przewody Cu.
4. Urządzenia AKPiA umieścić we wspólnej wodoszczelnej, stalowej szafie o wymiarach 500 x700 mm.
5. Zastosować ochronę przepięciową na instalację i urządzenia wymiennikowni – ogranicznik przepięć typu 3 (klasy D) ze stykami pomocniczymi i wyprowadzeniem informacji na drzwiczki szafki w postaci lampki.
6. Obwody wyjściowe regulatora separować przełącznikami 24VDC.

III. OPOMIAROWANIE WĘZŁÓW

1. Całkowite ilości zużycia energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. opomiarować stosując ciepłomierz z przetwornikiem przepływu zamontowanym za wymiennikami na rurociągu powrotnym wysokich parametrów.
2. Ilość energii cieplnej na potrzeby c.o. – przewidzieć możliwość opomiarowania stosując ciepłomierz z przetwornikiem przepływu zamontowanym za wymiennikami c.o. na rurociągu powrotnym wysokich parametrów. Wykonać obliczenia, dobór wielkości i przewidzieć miejsce montażu. Ciepłomierza nie uwzględniać w cenie i dostawie węzła.
3. Projektować ciepłomierz ultradźwiękowy, z elektronicznym przetwornikiem przepływu, z dwoma wejściami impulsowymi do podłączenia wodomierzy z nadajnikami impulsów, z funkcją zapamiętywania w dniu bilansu miesięcznego: wartości energii, objętości, czasu występowania błędów, maksima przepływu, mocy wraz z datami ich występowania.
Ciepłomierz należy wyposażyć w moduł komunikacji zasilany bateryjnie współpracujący z aplikacją internetową GlobeOMS.
4. Ilość wody zimnej (wodociągowej) do przygotowania ciepłej wody użytkowej opomiarować stosując wodomierz z nadajnikiem impulsów zamontowany przed wymiennikami c.w.u.
Za wodomierzem przewidzieć zawór zwrotny, natomiast przed wodomierzem wody zimnej przewidzieć magnetyzer, zawór antyskażeniowy oraz dwa równoległe filtry siatkowe.
5. Ilość wody sieciowej do uzupełnienia zładu c.o. należy opomiarować stosując wodomierz z nadajnikiem impulsów (2,5 l/imp. lub 10 l/imp.), współczynnik $R \geq 80$, zamontowanym na rurociągu uzupełniającym instalację wewnętrzną. Wodomierz należy podłączyć do ciepłomierza.
6. Ilość wody cyrkulacyjnej opomiarować stosując wodomierz z nadajnikiem impulsów zamontowanym na rurociągu cyrkulacyjnym. Za wodomierzem przewidzieć zawór zwrotny.
7. Z uwagi na zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zalecane ciepłomierze to ciepłomierze ultradźwiękowe, z elektronicznym przetwornikiem przepływu firm: Landis+Gyr, Siemens lub inne wg indywidualnego uzgodnienia z dostawcą ciepła. Ciepłomierze jak i wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną zgodną z rokiem zamówienia.
8. Przy montażu zachować minimalne odcinki proste: 5 DN przed i 3 DN za wodomierzem lub przetwornikiem przepływu lub większe zgodne z DTR producenta.
9. Przed przetwornikami przepływu i wodomierzami powinien być zamontowany filtr siatkowy.
10. Przewidzieć wstawki montażowe pod wodomierze i przetworniki przepływu na czas postoju i awarii.

11. Wymienione wodomierze należy podłączyć do zaprojektowanych ciepłomierzy, celem wpięcia do systemu wizualizacji.

Wszystkie zaprojektowane urządzenia winny posiadać atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w ciepłownictwie.

Ciepłomierze, regulatory różnicy ciśnień oraz termometry i manometry dostarczać w oddzielnych opakowaniach (próby ciśnieniowe węzłów wykonywać na wstawkach).

Dołączyć do projektu metrykę cieplną węzła wg załączonego wzoru.